

MESEČNI IZVEŠTAJ ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA

Stambeni ulaz: **(Neven B)**

Mesec: Maj 2023

Dokument pripemio: SAAS (datum: 31.5. 2023 _____)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA	PRETHODNO RAĐENO	DINAMIKA
1	Pregled sijalica	10.5 25.5	25.4	2x mesečno
2	Pregled prekidača	10.5	10.4	1x mesečno
3	Pregled el.ormara	10.5	10.4	1x mesečno
4	Pregled panik rasvete	10.5	10.4	1x mesečno
5	Pregled bravarije izlaza na krov	10.5	10.4	1x mesečno
6	Kontrola grejača oluka na krovu			1x mesečno (oktobar-mart)
7	Pregled krova			2x godišnje
8	Detaljan pregled PVC folije krova			1x godišnje
9	Pregled trokadera i VIK instalacija	10.5	10.4	1x mesečno
10	Kontrola pritiska u pumpama za vodu	10.5	10.4	1x mesečno
11	Detaljan pregled pumpi za vodu			1x godišnje
12	Kontrola nadpritisne ventilacije	10.5	10.3	svaka 2 meseca
13	Kontrola PP vrata po spratovima	10.5	10.3	svaka 2 meseca
14	Kontrola gromobrana i uzemljenja			svake 2 godine

VANREDNE INTERVENCIJE U TOKU NAVEDENOG MESECA U STAMBENOM ULAZU:

NIJE IH BILO.

NAPOMENE:

- Sva oprema u trokaderu i VIK instalacije su pregledane
- Pritisak u cilindrima pumpi za vodu je pregledan
- Pumpe za vodu su upregledane
- Bravarija izlaza na krov je u redu
- Grejaci oluka na krovu su u redu
- Ups pregledano
- APA pregledana 10.5.2023.
- odimni prozori pregledani